

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

LA DITTA ELLECI di Luciano Colombi, CON RESIDENZA IN VIA BARADELLO 1/A, APIIANO GENTILE COMO,

DICHIARA

CHE IL QUADRO ELETTRICO COSTRUITO PER L'AZIONAMENTO DI 4 SBARRE E' CONFORME ALLE DIRETTIVE VIGENTI E CHE TUTTI I COMPONENTI INSERITI IN ESSO SONO MARCHIATI CE.

N.B.

IL QUADRO ELETTRICO IN QUESTIONE DEVE ESSERE ALLACCIATO, DA PERSONALE QUALIFICATO, AD UN IMPIANTO ELETTRICO REGOLARMENTE PROGETTATO, SECONDO LE NORME VIGENTI IN GRADO DI GARANTIRE TUTTE LE PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI.

IL QUADRO ELETTRICO DEVE ESSERE ALIMENTATO CON UNA PRESA 3P + N + T ( 380 V 50 HZ )

L'USCITA ALLE PRESE INSTALLATE SUL QUADRO ELETTRICO E' DI 220 V TRIFASE + T

LA DITTA ELLECI di Luciano Colombi DECLINA OGNI RESPONSABILITA' IN CASO DI MANOMISSIONE DEL MEDESIMO

IL RESPONSABILE

ELLECI di Luciano Colombi